

令和6年度 甲賀広域行政組合衛生センターごみ処理施設維持管理状況について

1. 一般廃棄物(可燃ごみ)の搬入量

ごみの種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	t	3,249.97	3,141.87	2,678.69	3,083.72	2,949.16							

2. 焼却炉運転日数

区分	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	日	29	19	11	17	28							
2号炉		15	21	20	29	7							
3号炉		17	20	22	10	22							

3. 燃焼中の燃焼ガスの温度(測定結果数値は連続的に測定し、記録した全ての日の平均値の月平均値) [測定位置:燃焼炉出口]

区分	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	℃	871	893	887	898	907							
2号炉		878	894	902	906	903							
3号炉		872	892	898	896	899							

4. 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(測定結果数値は連続的に測定し、記録した全ての日の平均値の月平均値) [測定位置:集じん器入口]

区分	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	℃	197	196	195	196	196							
2号炉		196	196	196	196	196							
3号炉		195	195	195	195	195							

5. 排ガス中の一酸化炭素濃度(測定結果数値は連続的に測定し、記録した全ての日の平均値の月平均値) [測定位置:集じん器出口]

区分	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	ppm	9	7	7	4	4							
2号炉		4	3	5	6	5							
3号炉		4	3	4	4	2							

6. 排ガス冷却設備にたい積したばいじんの除去を行った日

区分	ガス冷却室			白煙防止用空気予熱器(自動払落し装置付き設備)		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
実施月日	5月22日	4月9日	4月30日	6月18日	8月14日	7月16日
	6月21日	5月29日	7月17日			
		8月21日				

7. 排ガス中のばい煙及びダイオキシン類濃度測定結果 [測定位置:煙突]

区分	単位	法基準値	※管理基準値	1号炉		2号炉		3号炉		
ばいじん濃度	g/m ³ N	0.15	0.02	<0.001		0.007		-		
硫黄酸化物濃度	ppm	2500	50	<1.6		<1.5		-		
窒素酸化物濃度	ppm	250	125	64		63		-		
塩化水素濃度	ppm	430	70	15		15		14		
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³ N	5	3	-		-		-		
排ガスを採取した月日				6月12日		5月10日		4月19日		
結果が得られた月日				7月23日		6月10日		5月8日		

※管理基準値:衛生センターごみ焼却施設の操業に関する近隣地域との管理基準値です。

8. 排ガス中の水銀濃度測定結果

〔測定位置:煙突〕

区分	単位	法定基準	5月10日	6月12日		
1号炉	μg/m ³ N	50	-	<1.0		
2号炉			1.0	-		
3号炉			-	-		

○測定結果の確認方法

定期測定において排出基準を上回る濃度が検出された場合、速やかに3回以上の再測定を実施し、定期測定及び再測定の測定結果の平均値より評価する。

9. ばいじん処理物のダイオキシン類結果

区 分	単 位	判定基準 (3ng-TEQ/g以下)	4月16日	7月9日		
ダイオキシン類	ng-TEQ/g	— ※1	0.83	0.69		

※1 ばいじん処理物は、大阪湾広域臨海環境整備センター(大阪湾フェニックスセンター)で埋立処分をしています。

ダイオキシン類の判定基準値は3ng-TEQ/g以下と定められておりますが、平成12年1月15日までに設置されている施設から排出されるばいじんについては、薬剤処理薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法により処分を行う限り、適用されません。

10. ばいじん処理物の水銀又はその化合物、アルキル水銀の結果

区 分	単 位	判定基準	4月16日	7月9日		
水銀又はその化合物	mg/L	0.005	0.0033	0.002		
アルキル水銀 ※2	mg/L	不検出	不検出	不検出		

※2 アルキル水銀については、水銀及びその化合物が計量下限値である0.0005mg/L以上となった場合に測定する必要があります。